

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ

переменного тока серии ВН-10

ПАСПОРТ



Выключатель нагрузки типа **ВНРп - 10/630 - 20зп УХЛ2**

Предприятие-изготовитель АО « Вологодский ЭМЗ »

Основные технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ	10
Номинальное рабочее напряжение, кВ	12
Номинальный ток, А	630
Номинальный ток отключения при $\cos \varphi = 0,7$; А	630
Наибольший ток отключения при $\cos \varphi = 0,7$; А	800
Нормированные параметры сквозного тока к. з.:	
- наибольший (ток электродинамической стойкости), кА	51
- номинальное значение периодической составляющей, кА	20
- среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА	20
- время протекания тока (время к.з.), с	1
Габаритные размеры	1168x505x932
Тип предохранителя	ПКТ-102
Расположение предохранителей выключателем	
Масса выключателя, кг	90,0
Расположение заземляющих ножей	за предохранителями, расположенными снизу



ПРИМЕЧАНИЕ. Выключатели и их заземляющие ножи могут выдержать без повреждения электродинамическое термическое воздействие. Время протекания т.к.з. - 1 с.

Комплект поставки выключателя с ручным приводом

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1. Выключатель	2.КА.023.005	1	
2. Привод ручной типа ПР-17	6 КА.203.000	1	
3. Привод типа ПР-10	ПР-10.00.000	1	
4. Вилка	5 КА.257.007	1	
5. Вилка	5 КА.257.005	1	
6. Вилка	ВГ 21/16	2	
7. Предохранители		3	по заказу
8. Паспорт, экз.		1	
9. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на пять и менее выключателей, отправленных в один адрес, экз.		1	

Свидетельство о приемке

Декларация о соответствии № РОСС RU.AB24.Д02368

Срок действия с 14.12.2016 г. по 13.12.2019 г.

Зарегистрировано органом по сертификации продукции

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»

RA.RU.11AB24

Выключатель типа ВНРп - 10/630-20зп УХЛ2
заводской номер 87 соответствует техническим
условиям ТУ 3414-003-00109688-01 и признан годным для
эксплуатации.



Дата выпуска 08.2018

Мастер

Инженер по качеству

Свидетельство о консервации

Выключатель типа ВНРп - 10/630- 20зп УХЛ2

подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным
инструкцией по эксплуатации.

Свидетельство об упаковке

Выключатели поставляются по требованию заказчика в специальных
кассетах.

Гарантии изготовителя

Срок гарантии устанавливается два года со дня ввода в эксплуатацию
при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации; но не позднее трех лет со дня отгрузки предприятием
изготовителем.

Претензии предъявляются по адресу:

160012, Россия, г. Вологда Советский пр., 148
тел./факс (8172)75-31-70