

6. Протокол испытания указателя УВН-10

Изолирующая часть указателя испытание напряжением 40кВ в течение 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил 1,3 кВ.

7. Заключение

Указатель № _____ пригоден для применения в электроустановках от 6 до 10кВ и соответствует ГОСТ 20493-2001 и ТУ РА 16089462.5506-2008 и требованиям “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках”.

Дата испытания “ _____ ” _____ 202 г.

Испытание проводил _____

8. Сведения о транспортировании и хранении

1. Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги.

Условия транспортирования ----- средние по ГОСТ 23216.

2. Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВН-10 требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ РА 16089462.5506-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения-12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10. Сведения о драгоценных металлах

Указатель УВН-10 драгоценных металлов не содержит.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10кВ УВН-10

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. Назначение

Указатель высокого напряжения УВН-10 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 6-10кВ промышленной частоты при температуре - 45°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре 25°C).

Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в световые.

Указатель УВН-10 относится к основным электрозащитным средствам. Позволяет произвести по фазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель надежно работает с деревянных опор без применения заземляющего провода, а в комплекте с оперативной изолирующей штангой типа ШО-10-4-6,6, длиной 6,6м, позволяет определить опасное напряжение с поверхности земли без подъема на опору ВЛ.

Элементы индикации указателя расположены внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить световой сигнал за счет его направленного распространения.

Рабочая часть указателя изготавливается из пластика марки ABS, обеспечивающего нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть изготавливается из пластика ПВХ, обеспечивающего надежную изоляцию.

2. Технические характеристики

Напряжение(порог) срабатывания указателя, В, не выше	1500
Максимальное рабочее напряжение, кВ	10
Метод измерения	контактный
Виды индикации	световая, импульсная
Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм	Ф72 х 780
Масса указателя, кг	не более 0,4

3. Комплект поставки

1.Указатель высокого напряжения УВН-10	1шт.
2.Чехол	1шт.
3.Паспорт и инструкция	1экз.
Штанга оперативная ШО-10-4-6,6 поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату. Длина штанги (в рабочем положении) 6,6 м, вес – 3,5 кг.	
Используется для определения наличия или отсутствия напряжения с поверхности земли без подъема на опору воздушной линии.	

4. Указания по эксплуатации

Указатель высокого напряжения УВН-10 состоит из 2-х основных частей: рабочей и изолирующей части с рукояткой, соединенных друг с другом резьбовым соединением. Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на границе рукоятки с изолирующей частью.

Перед применением необходимо:

1. Соединить рабочую часть с изолирующей путем навинчивания. С целью исключения попадания пыли и влаги в изолирующую часть рекомендуется указатель не разбирать.
2. Произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течении 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.
3. Перед использованием указателя необходимо убедиться в его исправности. Проверка исправности указателя производится

при помощи специального устройства для проверки указателей напряжения(УПУН) или на электроустановке, заведомо находящейся под напряжением.

По фазное определение наличия напряжения на ВЛ осуществляется контактным способом.

Оператору необходимо совершить подъем на опору, либо определить наличие напряжения касанием токоведущих частей с земли, если имеется оперативная изолирующая штанга ШО-10-4-6,6, длиной 6,6 м, при этом рабочая часть указателя закрепляется на резьбу оперативной головки штанги.

Работу с указателем необходимо осуществлять в диэлектрических перчатках. При касании щупом(крюком) указателя токоведущих частей, находящихся под напряжением, свечение лампы свидетельствует о том, что токоведущие части находятся под высоким напряжением.

5. Нормы, методика и периодичность испытаний указателя УВН-10

Эксплуатационные испытания указателя производятся 1 раз в 12 месяцев, согласно требованиям “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М.2003 и настоящей инструкцией.

Испытания производятся на высоковольтном стенде в следующем объеме:

- 1.Определение порога срабатывания указателя.
- 2.Испытание изолирующей части указателя.

В связи с тем, что конструкция рабочей части указателя не может явиться причиной замыкания фазы на землю или междуфазного замыкания, рабочая часть указателя испытанию напряжением не подлежит. На контактный щуп(крюк) подается напряжение. Минимальное значение напряжения, при котором срабатывает световая индикация указателя, соответствует пороговому. Порог срабатывания указателя не должен превышать 1,5кВ.